

# 单一来源采购方式论证专家签到表

项目名称：DCS 系统升级

姓名	职称	电话	工作单位	备注
陈德强	高工	13857720200	温州市政投控公司	
张体刚	高工	13587727200	温州市新闻办	
张文明	高工	13858977558	温州市水务有限公司	

2024年1月29日

## 关于 DCS 系统升级服务采购项目（自主）采用单一来源采购方式的论证意见

根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等相关规定以及温州市金海化学品市场有限公司关于 DCS 系统升级服务采购项目的采购需求，就 DCS 系统升级服务采购项目进行单一来源采购方式进行国有企业采购。

具体理由为：

根据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019 要求，公司使用的和利时 DCS 系统（MACSV524 系统）中仓库内可燃气体探测器覆盖范围 7.5 米已不符合现 5 米的规范，必须在系统内增加控制器单元；同时 DCS 系统经过多年运行，设备老化情况严重，出现部分连锁失灵、数据传输异常等故障。重新采购 DCS 系统费用非常高，硬件施工难度也很大，为消除安全隐患，保证 DCS 系统一致性和稳定性，使系统能安全、有效的运行，拟采用单一来源采购方式向原供应商杭州和利时自动化有限公司进行现有系统升级采购。采购预算金额为人民币 30 万元。


根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第二十九条“（一）技术复杂，有特殊要求或者受自然环境限制，只能从唯一供应商处采购的；”，专家组一致认为，温州市金海化学品市场有限公司就 DCS 系统升级服务采购项目以单一来源方式向杭州和利时自动化有限公司进行国企采购具备合理性。本项目采购预算金额人民币 30 万元。

拟定单一来源采购供应商：杭州和利时自动化有限公司

专家论证意见：

经审查并结合采购单位实际情况，建议按《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第二十九条“（一）技术复杂，有特殊要求或者受自然环境限制，只能从唯一供应商处采购的；”的规定，采用单一来源方式进行本项目采购活动。

论证专家签字：



2024 年 1 月 29 日